

# KEY MESSAGE

16호

## 주요 사고사례

- (25.8.10.) 전남 소재 양식장에서 정화 펌프 수리작업 중 휴대용 펌프에 감전(추정) <사망 1명>
- (25.8.8.) 광주 소재 사업장 창고에서 제습기 설치작업 중 휴대용 전등에 감전 <사망 1명>
- (25.8.1.) 전북 소재 공사현장에서 변압기 받침대에 올라가 작업 중 감전 <사망 1명>





## 안전 작업방법

### 감전

- ▶ 적합한 누전차단기 설치 및 사용 전 상태 점검
- ▶ 휴대용 전기기계·기구의 이중 절연구조 확인 및 임시 전등 보호망 부착 등 실시
- ▶ 충전부 및 인근에서 작업 시 전원 차단, 잔류 전하 방전 등 조치 후 진행
- ▶ 전기작업 시 절연용 보호구 착용 철저



## 콘텐츠 링크

OPS	OPS	스티커	VR
			
감전재해 예방 10대 안전수칙	전기작업에 대한 위험방지	장마철 전기기구, 설비 감전 위험	전기설비 감전 사고사례

안전보건자료실

검색



안전보건공단  
산업안전포털



스마트폰 APP  
위기탈출 안전보건 설치



고용노동부  
중대재해 사이렌