

스팀보일러 사용 핵심 안전수칙



- 스팀보일러 사용 시
과압 방지장치 이상유무 확인
- 압력방출장치의 주기적인 관리



스팀보일러 안전수칙

- 사용 전 과압 방지 및 과열 방지 장치 작동상태 확인
- 사용 전 작동방법 등 근로자 안전작업 교육
- 압력방출장치의 주기적인 작동검사



스팀보일러 사용 중 폭발

사업장	(주)000	발생일시	2025. 9. 1(월) 14시 50분경
재해형태	용기파단	소재지	경기도 평택시
재해개요	2025. 9. 1.(월) 14:50경 경기도 평택시 소재 (주)000 포장실에서 포장기의 스팀발생기가 과압에 의해 폭발(추정)하여 근로자 11명이 화상을 입은 사고 발생		



관련법령

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제2편 제1장 제7절(보일러 등)